národní
úložiště
šedé
literatury

Metodika hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy

Forejtníková, Milena
2015

Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203510

Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL).

Datum stažení: 28.04.2024

Další dokumenty můžete najít prostřednictvím vyhledávacího rozhraní nusl.cz .

Příloha 3

Formulář k hodnocení bioohrožení památek

Formulář k hodnocení bioohrožení památek

	Název hodnoceného objektu/prvku:			
	Datum:			**Poznámky k odpovědím:**
	Hodnotitel:			jméno, kontakt, funkce (kastelán, správce, místní, výzkumný pracovník, jiné), délka působení na památce
	Typ objektu:			areál, budova, místnost, socha, předmět
	Stav objektu:			nejvíce ohrožuje (přívalové deště, povodně, návštěvníci, klimatická změna, sesuvy, aj.), vlastnictví památky
Vizuální hodnocení			Zaznamenat **jen** kladné odpovědi o výskytu jevu	
1	zdroj vody/vlhkosti	poškozená střecha		
2		poškozené okapy, chrliče, svody		
3		zatékání okny		
4	vliv okolního prostředí	přívalové deště - voda v objektu		
5		povodně - voda v objektu		
6		přilehlý svah k budově - zdroj vlhkosti		
7	negativní technické zásahy	nefunkční větrání		
8		narušená kanalizace - dešťová		
9		narušená kanalizace - splašková		
10		kondenzace, zadržování vody na podlaze		
11		vzlínání vlhkosti		
12		vadné potrubí, vodovod		
13		nepropustné obezdívky, omítky		
14		mlžení, kondenzace vody na oknech		
15	zdi-viditelné poškození	olupující se omítka, praskliny		
16		vysrážení solí		
17	skvrny na vnitřních zdech	mokré skvrny		
18		barevné skvrny, smíšený biofilm		
19	skvrny na vnějších zdech	mokré skvrny		
20		skvrny (černé, šedé, vícebarevné aj.)		
21	kolonizace organismy	zelený biofilm, řasový porost		
22		plísňový porost		
23		dřevomorka		
24		červotoč, tesařík		
25	vlhkost ve vzduchu	pocitově vlhko		
26		naměřená vlhkost, sdělená info o vlhkosti		
27	zápach	zatuchlý, plesnivý		
		Laboratorní detekce výskytu organismů		
28	kultivace (bakterie, plísně)	masivní oživení (> 1000 KTJ/1 ml)		vyplní laboratoř
		Vyhodnocení		
	Počet kladných odpovědí	Celkem otázek	0	
	Procento kladných odpovědí	28	0	
	Bonus (+10 %) - je-li správcem některé z uvedených jevů označeno jako kritické nebo významné ohrožení		0	
	Výsledný stupeň ohrožení			
	Legenda:			
	Do stupně „ ***extrémní ohrožení*** *“ je hodnocený prvek zařazen, když formulář obsahuje ≥ 80 % kladných odpovědí.*	*Do stupně* ***„střední ohrožení“*** *je hodnocený prvek zařazen, když formulář obsahuje 20 - 80 % kladných odpovědí*	*Do stupně „* ***nevýznamné ohrožení*** *“ je hodnocený prvek zařazen, když formulář obsahuje ≤ 20 % kladných odpovědí.*	
	Vzorky: (KTJ/ml)	HPC 22	Plísně (bakterie)	
1				
2				
3				
4				
5				
6				